



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-AQ-004

会议名称	光伏场区临时用电专题例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 07 月 08 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	王超	记录人	王超	
参加单位及人员: 建设单位 (上海梓今): 桓韦韦、王哲、舒适 总包单位 (上海宝冶): 余骏 监理单位 (常州正衡): 王超				
会议内容: 1. 光伏场区内所有配电箱都由上海城市电力加装安全锁, 钥匙由上海城市电力进行保管。 2. 光伏场区所有配电箱均由上海城市电力进行管理、检查、维护, 总承包单位不允许擅自对场区配电箱进行开箱操作, 并对施工队进行临时用电安全交底, 形成交底记录。临时用电需提前向上海城市电力提出申请。 3. 场区宿舍入住前由监理项目部组织进行临时用电检查, 整改闭环后方可入住, 并形成检查记录。 4. 总承包单位需编制场区临时用电方案, 上报监理单位、业主单位进行审查。 附: 会议签到表				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期
王超 20.7.8		王超 20.7.8		徐存辉 20.7.8

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

会议签到表

原文编号:

会议名称: 临时用电专项检查会议.			会议地点: 项目现场会议室		
			会议时间: 2020年7月8日		
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名
1	上海祥合	林丰	22		
2			23		
3	上海祥合	王哲	24		
4		王哲	25		
5			26		
6			27		
7	正德监理	王哲	28		
8	上海宝治	余良	29		
9			30		
10			31		
11			32		
12			33		
13			34		
14			35		
5			36		
16			37		
17			38		
18			39		
19			40		
20			41		
21			42		