



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-AQ-001

会议名称	安全专题例会		附 页	二页
会议时间	2020 年 6 月 16 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	王建	
参加单位及人员： 建设单位（上海梓今）：张国胜、桓韦韦、崔旭阳、舒适 总包单位（上海宝冶）：余骏、郢建伟、闫锡周、杨俊林 监理单位（常州正衡）：徐存辉、王超、王健				
会议内容： 一、管理方面 (1)现场布置合理，有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人。 (2)有专职的安全员，安全检查相关记录。 (3)危险作业必须有安全措施和安全责任人。 (4)每周二开展安全活动，且必须做好记录。 (5)对事故隐患登记并限期整改。 二、对施工人员的要求 (1)焊工无防护服、焊工手套；现场施工、送货人员必须穿戴好劳保用品，正确使用防护工具。 (2)工作期间，不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚，不准做与工作无关的事情。 (3)特殊工种必须持证上岗；运输车辆专人指挥。 (4)不准任意拆卸和挪动各种防护装置、设施、标志。 (5)不准酒后上班，不准爬车、跳车、强行搭车及拦车。 (6)非施工人员和无关人员不得进入作业现场。 (7)在指定区域内工作，不得进入无关区域。 三、对施工现场的要求 (1)PHC 管桩堆放整齐、稳固且配备枕木。 (4)夏季应有防暑措施，未见防暑物资。				



(5)施工现场部分临时道路未进行加宽。

(6)施工现场未设置吸烟点。

四、对危险作业区域的要求

(1)边坡等边缘必须设有栏杆或明显的警告标志。

五、对住宿餐饮区域的要求

(1)厨房液化气罐做好隔离措施。

(2)室外临时用电加接地线。

(3)住宿区配备灭火器

(4)临时用电电箱做好相关保护措施

(5)31#房顶烟囱未拆除。

(6)住宿区整洁到位。

(7)宿舍区域未做标识牌（房间号、人数、责任人、联系电话、队伍名称）

(8)住宿区域没有进行安全检查和记录。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋书明 6.16	王超 6.16	徐存辉 6.16

