

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-AQ-006

会议名称	防台防汛专项检查会议		附 页	一页
会议时间	2020 年 08 月 03 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	舒适	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 建设单位(上海梓今): 张洪星、舒适、于伟诚 总包单位(上海宝冶): 余骏、邵建伟 监理单位(常州正衡): 徐存辉、宋龙、张海龙				
会议内容: 2020 年 8 月 3 日组织防台、防汛安全大检查发现以下问题需总包单位安排施工人员限期整改: 1、升压站临时工棚脚手架横梁需加装斜支撑。 2、升压站临时工棚南北向每个工棚增加一道缆风绳。 3、升压站物资堆放需进行加固,防止大风吹飞。 4、升压站钢筋加工棚缆风绳需重新安装。 5、升压站河流附近需增加禁止下水、游泳标语警示牌。 6、光伏场区、升压站道路两侧安全警示牌倾斜,需总包单位安排人员进行加固。 7、光伏场区施工人员住房需对围栏进行加固。 8、升压站 2 座灯架需加装缆风绳。 以上需要加固事项需总包单位即可安排施工人员进行加固,限期 2 日内整改完毕。				
编制人/日期	审核人/日期		批准人/日期	
宋龙 2020.8.3	张海龙 2020.8.3		徐存辉	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO: 自动生成

会议名称: 陈台裕安养殖场防汛检查会议		会议地点: 项目部一楼会议室
		会议时间: 2022年8月31日
序号	单位	姓名
1		张洪星
2		
3	上海祥合	顾正
4		
5		
6	上海宝治	余波
7	常州正德	徐存辉
8	常州正德	梁松
9	常州正德	张海龙
10	上海宝治	徐建伟
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		