

第十三次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号 ZHJL-JLHY-013

会议地点	爱康厂区	会议时间	2020 年 9 月 5 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、安装施工单位适当增加施工人员，以免耽误工期。 2、要求安装单位按照合同日期安装完成。 3、质量部过程检验完成，尽快完成整改项。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、4 号厂房屋面吊装检修通道时未及时拉好安全警戒线。 3、施工垃圾清理，要求当日完工当日清。 4、施工时要求施工人员按照规范佩戴安全帽。 质量问题： 1 严格按照规范要求要求进行施工，如有发现违规行为，直接经济处罚。 2 四平方线穿线管切割完必须毛刺处理，套上线圈保护套。 三 安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工记录。 2 下周各屋面焊接接地扁铁和检修通道安装。 3 下墙墙架安装。			
主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全问题

电项目

单位及负责人

