

第三次监理例会会议纪要

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

序号：XCL-B11-03

会议主题： 协调工程开工相关事宜			
与会单位		与会人员	
安吉嘉晖新能源科技有限公司		丁浩琪	
浙江群朗电力工程有限公司			
会议地点	浙江启德材料公司厂区	会议时间	2020 年 08 月 17 日 9:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李东洲
监理单位： 1、项目目前正在进行组件吊装，现场发现有单人背板现象，现要求施工单位严格按照施工规范进行施工，并对施工人员进行技术交底，以免组件造成损伤； 2、屋面开箱的组件分散时，应固定安排一人扶外包装箱子，以免组件造成倾翻； 3、近来天气炎热，对施工人员每日健康状况进行了解，避免施工人员带病作业现象； 4、现场的材料及工器具放置集中，并做好安全措施； 5、近来发现现场的质量问题如：夹具松动、支架未固定到位等及时整改，以免延误下一道工序施工； 6、进场的材料及时报验，不合格的材料将清退出场，不允许使用于本工程； 施工单位： 1、现场质量问题一定及时整改，整改完成后自检； 2、已对进场施工的人员进行安全技术交底，并做好相关记录；			
主送单位	浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江群朗电力工程有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	王立杰
	浙江启德监理项目部	发文时间	2020.08.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。