

会议纪要

编号: GFDZJBM09-03

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发: 田同有

会议地点	会议室	会议时间	2020 年 07 月 13 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周施工情况以及下周施工安排:			
本次会议内容: 监理项目部: 1、本周金属夹具组装质量符合设计要求, 无缺少平垫、弹簧垫情况。 2、检修通道格栅板安装完成 70%, 经检查安装牢固, 对屋面无产生损伤。 3、屋面安全防护网已按厂方要求进行整改完成。 4、本周已按业主方要求进行了安全应急演练 (消防演练)。 5、协助业主方公司相关技术人员对施工现场仓库集中式逆变器、组串式逆变器进行了检查、校对, 对光伏支架 (导轨) 组装进行了安装检测。 6、本周业主方对施工现场施工人员进行 “送清凉” 活动。 7、本周天气异常, 望施工负责人掌握实时天气情况, 安排有序施工作业, 确保安全施工。 8、施工作业区域每天下班前要对施工现场未用完的材料集中堆放并进行覆盖, 以免被大风吹落, 伤及他人以及砸坏厂方设备。下班前对施工垃圾进行清理, 确保 “人走、料清、场地净”。 业主项目部: 1、施工项目部要根据天气情况, 妥善安排施工人员上下班时间, 确保施工进度有序推进。 2、对施工质量要严格按照有关规范、设计要求进行安装, 确保安装质量, 避免返工, 影响施工进度。 3、屋面施工作业时, 尽量避免对彩钢瓦的损伤。 4、认真落实电气施工人员进场时间、人数, 安排电气班组展开施工作业, 并严格按照厂方要求进行施工。。 施工单位: 1、对监理项目部、业主项目部所提出的事宜, 会认真落实, 积极响应。 2、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 严把安全质量方面保质、安全关。 3、做好施工过程安全管控防范措施, 确保安全生产零事故。			

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建



周监理例会



溧阳时代新能源三期项目第 3 次监理例会会议签到表

时间: 2020 年 07 月 13 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
田国友	正衡监理	总代	15978737945	
田从海	芜湖和成	施工人员	19177357731	
余志坤	" "	" "	13471329797	
钟克建	" "	" "	15878337499	
何文革	" "	" "	13517863528	
钟添良	" "	" "	13377345090	
范计龙	" "	现场负责人	15536035668	
任立印	" "	安全员	13860673908	



扫描全能王 创建