

;/

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY014

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2021.01.03
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会、安全会议	
参加部门/人员：				
建设单位：山东星球企业孵化有限公司				
施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司				
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
本次会议是本项目的第 14 次监理会议，也是安全会议，主要内容如下：				
1、光伏带点区域严禁非施工人员禁止进入。				
2、挖掘机、打孔机需要经过有敷设电缆的电缆沟时，要走做好安全防护的路线，不准私自掩埋电缆从上面碾压，禁止一切车辆碾压电缆。				
3、裸露的电缆上不准放置支架、组件等任何物品。				
4、对于原来掩埋深度不够的电缆要重新加深电缆沟，重新填埋。				
5、施工单位要在电缆沟全线路上面放置识别警示牌。				
6、参加施工人员每天都要做好安全教育，并签字确认，没有签字的不准进行施工。				
7、箱变、逆变器做好所有防护措施例如：围栏、爬梯等要安装完成，要及时挂好安全警示牌。				
8、箱变、逆变器需要施工的要到运维办理工作票，现场要有人管理，施工必须由专业人员施工。				
9、现场施工人员因天气原因积雪未化造成路面湿滑、泥泞，做好个人防护安全等措施。				
10、安全责任要落实到位，土建、电气负责人和各班组负责人是施工现场第一责任人。				
11、春节将近，本项目要求现场所有施工人员要做到安全第一、质量第一。				

签发： 年 月 日			
主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目监理项目部	发文时间	2021.01.03

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监理例会签到表

2021年 1 月 3 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
胡永新			13323100250	
王学军	土建		1335632466	
张有贵	正衡监理		13863218733	
许青松	正衡监理		13329324033	
杨中	运维		18363228819	
袁建东	安装一队		15161280588	
周振涛	安装二队		13406380589	
张耀	土建		13181275281	
王泽刚	安装二队		18954465755	
韩德福	安装二队		18663501861	
孟月龙	安装一队		18364596886	



扫描全能王 创建