

会议纪要

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM10-JL01-HY020

会议地点	业主项目部会议室		会议时间	2021.03.19
会议主持人	张献兵	会议主题	周例会	

参加部门/人员：

建设单位：山东星球企业孵化有限公司

施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 20 次监理会议，主要内容如下：

一、本次会议内容：

1、52 号箱变混凝土浇筑脱模严重变形，要求施工单位立即进行整改并给予相关经济考核。

2、厂区围栏施工要注重质量，混凝土墩座下面杂草、泥土务必清理干净，混凝土浇筑过程中一定要振捣至无气泡，脱模后表面要光滑，不准有大面积空洞现象。

3、电缆掩埋深度不符合设计及相关技术要求，施工方要进行整改。

4、小桩上膨胀螺丝必须按照要求进行安装，钻孔深度一定要达标。

5、箱变基础围栏安装不合格的要进行返工。

6、厂区围栏抓紧施工，在施工过程中必须严抓安全及质量。

7、52#箱变基础、栏杆安装 20 号务必完成。

8、施工人员在坡陡处施工时，时刻注意四周地势，确保自身安全，组件散料时严禁单人背板。

9、安全至关重要，必须警钟长鸣，举一反三，及时发现及时整改，排除安全隐患，确保本工程安全零事故，将安全责任落实到每一位施工人员身上。

10、监理部所下发的通知单及时进行整改闭环。

签发： 年 月 日			
主送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目建设单位项目部		
发文单位	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目监理项目部	发文时间	2021. 03. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

