

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目
编号: SSXY-E-ZHJL-HYJL-007

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 11 月 28 日
会议主持人	甄文波	参会人员	签到表附后

会议主题:

隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

会议内容:

2020 年 11 月 28 日上午 9:30 在项目工程部会议室第七次工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、组件下周将陆续进场。
- 2、施工安全需落实到位,作业票及时办理。
- 3、工人住处用电安全需进行定期检查。
- 4、组件搬运注意防止磕碰,严禁背运。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、屋面存在大面积划痕,需及时进行修复补漆,未完成前严禁进行下道工序施工。
- 2、组件间连接用 mc4 插拔头有部分区域裸露在组件外,需进行搭接或穿管处理。
- 3、屋面接缝处、屋脊处严禁踩踏。
- 4、组件搬运需进行隐裂控制,组件摆放需放置在平面位置。
- 5、组件安装应做到工完料尽场地清,严禁组件随意放置在支架上或虚拧螺栓,组件护角不得乱丢,统一整理安置。
- 6、桥架连接处如超过与相邻导轨间距离三分之一,需安装支撑导轨。
- 7、逆变器支架需及时进行防腐除锈,遮盖板沿边需进行防护。
- 8、相应管理人员落实对现场的安全、质量的管理工作。
- 9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

10、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品及安全设备。施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文

明工作，加强现场管理。

三、业主单位

- 1、12月5号前需具备并网条件。
- 2、进度滞后需有应对的处理措施。
- 3、桥架连接处需放置支撑导轨。
- 4、接地扁钢需尽快进行喷漆处理。

主送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基 经开区5GW单晶电池生产厂7兆瓦屋 面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020年11月28日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	第七次项目会办		
会议时间	9.30		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	龙	新源	17791696401
2	陈	隆基	1536649653
3	陈	隆基	1379265206
4	谭	隆基	1326616869
5	刘	隆基	1500994299
6	杨	隆基	15604233802
7	谢	隆基	13271253955
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			