

JXM8*: 会议纪要


会 议 纪 要

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: SSXY-E-ZHJL-HYJL-009

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年12月12日
会议主持人	甄文波	参会人员	签到表附后
会议主题: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 会议内容: 2020 年 12 月 12 日上午 9:30 在项目工程部会议室第九次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、宿舍及现场用电需注意用电安全。 2、剩余逆变器需尽快发货。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工时需注意对组件成品进行保护,不得进行踩踏。 2、天气寒冷需注意施工安全。 3、直流电缆敷设后不得存在贴地现象。 4、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。 5、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品及安全设备。施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。 三、业主单位 1、现场施工需注意施工安全。 2、清洗系统要做施工前准备。			
主送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		



发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基 经开区5GW单晶电池生产厂7兆瓦屋 面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020年12月12日
------	--	------	-------------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第几次例会		
会议时间	9:30		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王石	新源公司	17791696401
2	王久洪	正源监理	15366408653
3	王利华	隆基	18691528068
4	杨明月	隆基	13991103662
5	谢书杰	隆基	13271282685
6	王长军	隆基	18666791573
7	杨建	隆基	15604233802
8	王长	隆基	13707265206
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

