

安全检查纪要

工程名称: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: XYFST-CZZH-AQJC-005

签发:

会议地点	项目部会议室及项目现场	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第五次安全检查及会议			
会议内容: 针对咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目安全问题, 特此组织每周进行安全大检查, 于 2020 年 月 日进行此项目第五次安全检查及会议。 内容如下: 一、现场存在的安全隐患 1、吊装作业人员集中未分散开。 2、临时用电巡检记录未及时跟进。 3、运维通道部分搭接处不牢稳。 4、相关安全警示牌过少: 二、会议确定事宜及提出的要求 1、今日所查出的安全隐患抓紧落实, 杜绝事故发生。 2、加强对新进施工人员疫情管控。 3、加大对生活区安全隐患排查力度。 4、运维通道搭接处需要进一步加固。			
主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。