

会议签到表

会议名称	周宅全 检查 第一次		
会议时间	2020年		
会议地点	项目现场		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王超伦	陕西中地信发开发展有限公司	15991080609
2	刘国明	中铁八局	18021769622
3	米超	隆基	18189115191
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



安全检查纪要

工程名称: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: XYFST-CZZH-AQJC-001

签发:

会议地点	项目部会议室及项目现场	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第一次安全检查及会议			
会议内容: 针对咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目安全问题, 特此组织每周进行安全大检查, 于 2020 年 月 日进行此项目第一次安全检查及会议。 内容如下: 一、现场存在的安全隐患 1、灭火器无检查记录。 2、装配车间及技加工车间采光板安全警示未设置全面。 3、临边围栏未到场, 存在重大安全隐患。 4、相关特种作业人员资质未进行上报; 5、相关安全类施工方案未进行上报; 6、相关安全警示牌未上挂; 7、特种设备相关资质及合格证均未上报; 8、安全防护用品未上报相关质量证明文件; 9、吊装作业无专人进行指挥; 二、会议确定事宜及提出的要求 1、今日所查出的安全隐患抓紧落实, 杜绝事故发生。 2、安全相关施工方案抓紧报审。 3、特种作业相关资质抓紧上报。 4、吊装作业必须要专人进行指挥。 5、进入施工现场必须正确规范佩戴安全帽。 6、做好施工人员的饮食安全管理工作。 7、施工过程中所产生的垃圾必须在每日下班前清理干净; 8、临时用电需专业电工进行每日巡检并做好相关记录, 定期漏电保护检测; 9、现场电动机械要规范使用, 要建立专人执行责任制, 定期检查维护; 10、安全至关重要, 必须警钟长鸣, 举一反三, 及时发现及时整改, 排除安			



全隐患，确保本工程安全零事故，认真执行组织技术交底制度，交底不仅交技术，还要交安全，确保交底的内容切合实际并具有针对性，将安全责任落实到每一位施工人员身上；

11、隆基要经常组织内部会议，把现场安全等事宜安排到位，督促施工人员养成良好的习惯；

12、现场发现同一个问题两次及以上的一率从重考核。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

