

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 刘伟

会议时间	2020年12月10日	会议地点	项目部会议室	
参加人员	业主、监理及总包相关负责人			
会议主题	工程进度会议			
主持人	刘伟	记录人	李双龙	
<p>会议内容:</p> <p>一、业主单位对项目各项工作提出要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育, 办好相关保险。 2、防疫措施落实到位, 提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、组件已清理了百分之四十五, 已发现800多块损坏, 主要是245w的多点, 组件的抽检(245w抽检30-50块) 4、汇流箱进线电缆按规范要求剥线压紧。 5、提供施工机械合格证书和人员操作证书, 要求向监理专职人员报验 6、电缆、汇流箱及桥架尽快采购到场, 后台通讯调试畅通, 确保不影响并网。 7、在保证质量、安全的前提下加快进度。 8、安全的重要性, 必须要工人养成习惯, 现场安全要管控好, 吊装区域的警戒线及旁站到位。 9、进度款的上报, 尽快落实好, 确保不影响施工进度。 10、运维人员做好并网操作票, 做好调试的组织机构的准备。 11、电站的质量, 做好所有线头的压接, 监理必须管控到位。 12、现场组件安装的美观度必须保证, 桩头防腐、接地的质量把控。 13、资料的落实必须跟上工程的进度。 14、通讯光缆必须带凯及屏蔽, 设备及后台通知厂家在并网前调试。 15、两个星期的进度基本上没有失控, 进度在一直向前推, 现场根据原来的节点, 当差不多的完成, 安全、进度、预算、质量基本可控。 16、倒送电的监护, 及380伏的站用电的安全操作。 <p>二、监理单位对项目各项工作提出相关要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、人员、材料、机械迟迟未报审, 防疫措施未落实。 2、箱、逆变基础混凝土做好保温、养护措施, 确保不影响并网。 3、做好箱、逆变基础的浇筑准备, 下周星期二完成。 4、运维做好应急预按及后期的检测。 5、后续材料进场滞后, 影响施工进度。 6、总包的开工报审资料一直未报审。 7、提前做好预制舱的吊装准备, 后天吊装。 				
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/10	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

