

签发人: 

会议时间	2020 年 12月3日	会议地点	项目部会议室	
参加人员	业主、监理及总包相关负责人			
会议主题	工程进度会议			
主持人	刘伟	记录人	孙成龙	
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、预制舱基础混凝土的护养保温措施做好, 晚上安排专人看护电热毯, 杜绝安全隐患。 2、 现场施工进度滞后, 特别是箱逆变基础管桩急迫解决, 否则将直接影响并网时间 3、 支架立柱后续到场已滞后 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、进场材料的厂家资质, 出厂检验报告、合格证。 2、前期开关报审资料的完善和报审 3、现场水面作业发现个别施工人员未穿戴救生衣, 要求总包单位加强安全教育, 提高安全意识。 4、现场防疫措施欠缺, 应该加强管理做好人员登记, 测体温及检查健康码, 确认无风险后进场施工。 5、为了确保如期并网, 预制舱及箱逆变基础尽快组织施工, 并做好基础管桩检测、混凝土及试压块的保养, 送检混凝土强度达到设计要求后, 吊装预制舱及设备。 6、后续材料尽快组织进场, 确保不影响施工进度。 7、现场堆放管桩确保不影响外线施工 8、进场材料的安排要有专人看护避免丢失 9、管桩进场及打桩进度慢, 尽快调整施工方案, 加快施工进度				
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2020/12/3

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

