

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C02-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 29 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：总平面优化			
上次会议落实情况： 无			
会议内容： 1、同意设计文件中开关站位置，开关站主出入口开向北侧。 2、集控室布置在二楼。 3、对光伏区围栏范围优化补充，对各区域大门口进行优化补充，建议根据渔旅路线新增旅游道路。 4、站用变移至综合楼室内。 5、建议取消室内南侧楼梯，增加室外钢梯，位置由设计方优化。 6、按照一次室移至室外的方案优化设计，方案报建设单位；同时对一次室和低压配电室内设备布置进行优化，节省空间。 7、要求总包单位元旦前提供开关站相关图纸，开关站基地换填处理定于 2021 年 01 月 05 日。 8、对综合楼外开门进行优化，在满足消防的要求下，减少外开门数量，建议根据环评要求在开关站或场区其他位置确定危废和固废房间。 9、同意光伏区光伏阵列的总体布局，提醒设计方注意红蓝线设计界限，复核总平面图。			

附：会议签到表

主送单位	国电南京自动化股份有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司、华电国际项目管理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 12 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(专题会) 监理例会签到表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称: 总平面图优化

会议时间: 202 年 12 月 24 日 星期 二

会议地点: 华电企业项目会议室

序号	姓名	单位	联系电话	备注
1				
2	何辉	华电崇明公司		
3	孙明辉	崇明公司	13651826989	
4	董煜	华电崇明公司	13585924389	
5	李念全	常州正衡	1585171.5851.	
6	熊伟	华电崇明公司	15122887277	
7	沈林右	国电南自	18662811649	
8	朱德强	崇明公司	18205146136	
9	陈震	国电南自	1586218606	
10	王保	国电南自	13770920517	
11				
12				
13				
14				
15				
16				