

施工图会检纪要

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TJ-C02-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 30 日
会议主持人	李仓立		
会议主题: 开关站地基处理设计交底及图纸会检			
会议内容: 2021 年 01 月 08 日上午 10:00 在项目工程部会议室监理部组织建设单位、设计单位、施工单位各相关专业人员进行了土建部分设计交底及图纸会检会议, 首先设计单位对工程地基处理进行了设计交底, 随后各方对到场图纸进行了会检讨论, 形成纪要如下: 1、设计院应提供纸质版设计交底。 2、开关站地基处理设计交底未见勘察报告, 请尽快提供。 3、开关站综合楼级配砂石换填向外延伸 4.5m, 指的是顶面还是底面。 4、开关站场内回填用原砂土, 如果水分过大, 该如何处理。 5、基础验槽的现场地勘人员由施工方来通知, 落实到位。 6、要求国电南自总包单位测量设备、人员立即进场, 尽快完成控制网复测建立。 7、会议要求国电南自总包单位及时联系设计单位对审查问题进行逐项答复确认 (详见图纸会检记录编号: ZHJL-TJ-C01-001), 图纸会检记录要求三天内完成设计签字确认回复, 逾期将予以考核。 附: 图纸评审记录、会议签到表			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司、华电国际项目管理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 01 月 08 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

图纸评审记录

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-TJ-C01-001

图纸专业	土建	图纸卷册及名称	SAC-G2101S-T0202-01 开关站区域土方平衡图	
图纸编号	会检意见		设计答复	
SAC-G2101S-T0202-01	开关站地基处理设计交底未见勘察报告，请尽快提供。			
SAC-G2101S-T0202-01	开关站综合楼级配砂石换填向外延伸4.5m，指的是顶面还是底面			
SAC-G2101S-T0202-01	开关站场内回填用原砂土，如果水分过大，该如何处理			
设计单位人员（签字）：	建设单位人员（签字）：	监理单位人员（签字）：	施工单位人员（签字）：	
设计单位（盖章）：	建设单位（盖章）：	监理单位（盖章）：	施工单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

- 注 1. 本表由相关参建单位填写，建设单位汇总后转交设计单位。
2. 本表回复意见由设计单位填写，凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。
3. 本表可作为图纸会审纪要的附件。

签到表

会议名称:

日期: 2020.12.30

序号	姓名	单位	联系电话	备注
1.	何辉	华电上海公司		
2.	姚伟	华电公司	13651826989	
3.	徐晓	华电项目所	15120887277	
4.	郭海	上海宝发	17717498482	
5.	刘霞	华电公司	13862062032	
6.	李光	王衡 助理	15851795851	
7.				
8.	沈林	国电南自	18662811649	
9.	陈宸	国电南自	15861818646	
10.	王阳	南自设计	15861827746	
11.	潘明	南自设计	15850652456	
12.	刘东	国电南自	13770920517	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				