

会议纪要

编号: 002

签发:

2021.04.16

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

会议地点	浙江梅恒裕光伏项目部	会议时间	
会议主持人	修智明		
会议主题:			
工程施工过程中相关问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、施工前期资料已审查完毕, 已寄到建设单位审查; 2、屋面焊接作业时必须采取保护措施, 防止掉落的焊渣对屋面及周围成品半成品造成损害; 3、分部分项工程施工前对作业人员进行技术安全交底, 同时作业过程中要严格按照交底内容进行作业; 4、屋面作业时注意屋顶彩钢瓦保护, 屋脊处严禁踩踏, 发现有漏水点及时修补, 防止屋面漏水, 近期下雨天气较多, 下雨时进行厂房漏雨点观察; 5、我方现场提出的质量问题及时整改, 整改完成后报我方复验; 6、工序施工完成后, 及时报我方进行验收, 验收合格后方可进行下一道工序; 7、光伏组件吊装时, 严格单人背板、扛板, 需按照作业规范两人抬板, 组件放置时, 注意观察背板下方是否有尖锐物品, 以防背板划伤; 8、进场的材料收集好厂家出具的合格证及相关质量证明文件, 材料及厂家资质报审时需附在报审页后; 9、设备、材料吊装时, 施工人员必须佩戴安全防护用品, 吊车周围拉设警戒线, 设专人监护, 专人指挥; 10、近期天气气温逐渐升高, 做好高温施工措施; 总包单位: 1、各施工队严格按照施工进度计划施工; 2、施工作业人员进入现场安全帽必须佩戴; 3、进场的材料及厂家资质已准备报审; 4、消防器材已配备到位, 应急药箱已配备; 5、现场每日进行技术安全交底, 并签字留存;			
主送单位	宁波超发电力工程有限公司项目部		
抄送单位	浙江交投新能源投资有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理浙江梅恒裕项目部	发文时间	2021.04.16

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

会议签到表

时间： 年 月 日

[illegible]