

安全检查记录表（周）

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-AQJC-003

检查单位	钦州通威惠金新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司		
检查人员	韩翔雨、赵兵、张杰		
检查类型	周安全检查		
检查内容	光伏区（1标、2标）安全检查		
检查情况及存在问题	光伏区 1 标：1、吊车吊钩无防脱钩； 光伏区 2 标：1、现场食堂无灭火器；		
处理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 现场整改 <input type="checkbox"/> 于 4 个工作日内整改到位并书面反馈 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
受检单位	安徽中建富华能源建设有限公司（1标）、四川浩能新能源有限公司（2标）		
受检单位负责人		日期	2021 年 06 月 18 日

光伏区 1 标：1、吊车吊钩无防脱钩（已整改）



光伏区 2 标：1、现场食堂无灭火器；（已整改）

