

会议纪要

编号：001

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	浙江梅恒裕光伏项目部	会议时间	202106.07
会议主持人	修智明		
会议主题： 协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、前期开工资料及过程资料应及时上报；过程资料应紧随施工进度进行报审； 2、土建、电气施工必须要保证施工质量，严格按照工序施工； 3、施工现场上下行通道必须加固，安全警示标语张贴悬挂到位，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽否则将进行经济处罚，现场垃圾及时清理，做到安全文明施工。 4、施工场地禁止吸烟，厂区内有指定的吸烟区域，如有发现在吸烟区之外的区域有吸烟人员，将进行经济处罚； 5、施工单位每周将施工计划上报，并严格按照计划进行施工； 6、屋面无安全护栏，施工前应将临时护栏安装完成，高空作业必须佩戴安全带、安全绳，否则不允许施工； 7、所有的进场材料必须通知监理核实及相关资料报审； 8、每道工序完成后，必须报验，验收合格后方可进行下一道工序； 9、现场临时用电必须三级配置； 10、现场做好防火、防盗工作，消防设施灭火器等器械应配备齐全； 总包单位： 1、各施工队严格按照施工进度计划施工； 2、安全标语会后落实到位，进入现场安全帽必须佩戴； 3、进场的材料及厂家资质按时报审； 4、消防器械已配备到位，应急药箱已配备； 5、施工前期资料正在编制；			
主送单位	浙江湖州强力电力科技有限公司安鑫体育项目部		
抄送单位	六安航泰新能源科技有限公司安鑫体育项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理安鑫体育项目部	发文时间	2021.06.07

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。