

会议纪要

编号：002

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	浙江梅恒裕光伏项目部	会议时间	2021.06.18
会议主持人	修智明		
会议主题： 协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、前期开工资料及过程资料抓紧时间上报； 2、光伏直流线敷设应按照质量手册标准红黑线单独敷设，需要防护处做好防护； 3、施工现场上下行通道必须加固，安全警示标语张贴悬挂到位，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽否则将进行经济处罚，现场垃圾及时清理，做到安全文明施工。 4、施工场地禁止吸烟，厂区内有指定的吸烟区域，如有发现在吸烟区之外的区域有吸烟人员，将进行经济处罚； 5、进场的材料收集好合格证及相关性能报告及厂家资质，及时报审 6、高空作业必须佩戴安全带、安全绳，否则不允许施工； 7、屋面验收时发现的夹具及支架问题抓紧时间整改； 8、每道工序完成后，必须报验，验收合格后方可进行下一道工序； 9、现场临时用电必须三级配置； 10、严格按照设计图纸进行施工，如有问题及时上报处理； 总包单位： 1、各施工队严格按照施工进度计划施工； 2、安全标语会后落实到位，进入现场安全帽必须佩戴； 3、进场的材料及厂家资质目前正在收集； 4、消防器材已配备到位，应急药箱已配备； 5、施工前期资料正在编制；			
主送单位	浙江湖州强力电力科技有限公司安鑫体育项目部		
抄送单位	六安航泰新能源科技有限公司安鑫体育项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理安鑫体育项目部	发文时间	2021.06.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。