



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 13 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

(第 13 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 8 月 30 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 8 月 30 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、各施工班组上报的施工人员的实际不符，要求及时排查、核对，做好施工人员登记；				
2、定期组织施工人员进行安全学习及培训，增强员工安全意识，并做好学习记录；				
3、施工过程中，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，同时非施工人员禁止进入现场，文明施工，生活垃圾统一处理；				
4、施工现场安全文明施工费使用要落实到施工过程中，例如风机基坑开挖后的临边防护设施要到位，施工临时用电的漏电保护要用三级箱，设备接地符合《建筑工程施工用电规范》的强条规定；				
5、施工现场每日做好施工人员的安全教育和安全技术交底工作并在交底内容后签字留名；				
6、现场生产及生活垃圾当日施工结束前必须清理完成；现场拆除的模板、木方需集中存放在指定区域。				
7、积极做好疫情防控工作，发现异常及时上报，并做好防护措施；				
8、安全管理质量周现场检查时间定每周四下午 2 点到项目部会议室集合商定再到施工现场检查；				
9、安全检查发现的问题及时签发《监理工程师通知单》，并监督整改；				
10、发电机出口，必须接漏电保护器，保护开关必须灵敏，一机一闸一保护；				
11、施工人员现场劳动保护用品的正确穿戴，如有违反进行考核或曝光；				
12、施工现场防火措施落实，配备灭火器具、防火人员；				
13、外来人员防疫登记，防控到位不可传染；				
主送单位		沽源县行天下能源科技有公司项目部		
发文单位		沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部		
发文时间		2021 年 8 月 30 日		

会议签到表

工程名称： 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号： GYPDBFD—ZHJL—AQHY—013

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话	体温℃
张斌	山东电建三公司	项目经理	18053270152	36.2
李北	润华		15226590069	36.4
张启明	振远	项目经理	18682698207	36.4
王明信	正德管理	专监	15962046016	36.4
郭军	河北成成	负责	15135853124	36.4
李山岭	正德管理	专监	13915815865	36.7
高军	振远	专监		
李山	金能		13603217239	36.0
高伟科	金能		1522111227	36.1
郭军	天下		1522111227	36.0
郭军	山东电建三公司	电气	18053271175	36.4
任康	润华	电气	18053270387	36.4
张启明	山东电建三公司	现场负责人	15115066787	36.1
王彦军	二标	现场负责	15032116868	36.2
王彦军	二标	现场负责	15049993992	36.2
郭军	振远	现场负责	1594777693	36.4
李山	设计院	设计	15716927596	36.5
朱峰	山东电建三公司	施工	18703832325	36.5
王明信	山东电建三公司	安全	18053270108	36.5
王明信	正德管理		13338881110	36.5