



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 16 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

(第 16 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 9 月 20 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 9 月 20 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、 对新进场人员进行三级安全教育培训，督促各专业对合格人员进行安全、技术交底；				
2、 起重机械按规定提交设备和操作人员合规资料，并纳入施工作业人员管理，假如有令不止，将严格考核；				
3、 对项目各标段及施工区域进行安全综合检查，检查情况及时在项目安全群进行了通报，并对整改措施进行了安排，要做到及时整改并反馈；				
4、 35KV 抹灰装饰施工区域，脚手架必须按规范要求搭设，孔洞和临边的防护必须按规范要求执行，安排专人跟踪监督管理，确保作业过程安全。				
5、各参建单位需加强起重机械设备及运输车辆的管理，及时上报信息资料，确保性能优良、安全装置齐全，证件合法合规有效，并按照统一下发的模版进行标识。				
6、吊装作业面已全面展开，要求风机吊装作业区域，按照要求进行布置、警戒，非施工车辆和人员严禁入内，吊装班组安排专人负责现场管理。				
7、施工班组夜间施工需办理作业许可，并上报总包单位，再经过监理单位审核方可施工；				
8、升压站土建、电气专业作业面同时展开，存在高处作业、交叉作业，危险因素增多，施工单位需引起足够重视，安全管控要及时到位，确保施工过程安全。				
9、常规和临时性施工作业机械履行资料报备和安装后检查验收制度，必须经施工单位、总包和监理单位联合检查验收后方可投入使用，私自投入使用者，将进行严格考核。				
10、风机、线塔架构吊装施工，责令施工单位严格把控好吊车站位地基承载力核准，临时达不到起吊叶片条件时，一定做好防风、加固措施。				
11、安全管理质量周现场检查时间定每周四下午 2 点到项目部会议室集合商定再到施工现场检查；				
12、施工现场防火措施落实，配备灭火器具、防火人员；				



13、各参建单位需做好风机设备、建构筑物、施工机械、集装箱等防雷接地措施，时刻关注天气变化，防止自然灾害事故发生；

14、施工过程中，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，安全措施要落实到位，认识到安全的重要性，再次发现安全帽未正确佩戴将进行考核，同时非施工人员禁止进入现场，文明施工，生活垃圾统一处理；

15、外来人员防疫登记，防控到位不可传染；

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部
发文时间	2021 年 9 月 20 日

监理例会会议签到表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—AQJL—B.02—016

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	高 军	山东电力三公司	18053208265	
2	王 芳	山东电力三公司	18053271373	
3	高伟科	金 岭	1561111287	
4	王明付	山东电力三公司	18053270108	
5	增 宝	行 记	15538663303	
6	王 杰	亿达股份	15612399179	
7	曹彦领	润 锦	1813411612	
8	赵 强	河北泰北	17659712888	
9	王 明	王 明 舒 监 理	13915815865	
10	李长利	一 标	13231452727	
11	唐宗伟	山东治建	15333141700	
12	张永秋	山东得胜电力	15614066787	
13	王 彦	二 标	15032116868	
14	赵 强	三 标	15049993992	
15	王 平	河北成成	15135853224	
16	董 强	核 建	15194771643	
17	王 强	核 建	1801327-387	
18	付 翔	振兴电力	18382621616	
19	王 强	蓝 德 工 程	15203330808	
20				
21				
22				
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位：德州正衡电力工程监理有限公司

时 间： 2021 年 9 月 20 日