



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 21 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

(第 21 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 10 月 25 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 10 月 25 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、 继续组织新进场人员进行三级安全教育培训、考试，并逐一建档备案；				
2、 继续做好对雪天、大风等恶劣天气的防范措施；				
3、 组织项目部全员学习风电项目安全用电文件，各管理层级和参建单位严格执行施工现场安全用电，加强用电、防火巡查与施工动火作业检查，配置好消防器材，确保现场用电及防火安全；				
4、 对日常检查出的安全隐患问题，及时督促责任班组进行整改并按期反馈,做好安全文明施工监督；				
5、 督促各专业做好设备卸车、就位安全措施，严格按作业指导书和安全交底措施执行，确保施工过程安全有序；				
6、 督促风机吊装班组，做好风机设备托运、卸车及风机吊装前安全文明施工布置、安全交底等工作，滩地各类施工项目，必须确保吊车支车地基承载力，采取可靠措施，确保人员、机械、设备安全；				
7、督促落实冬季施工方案，对车辆的轮胎、防滑链等措施进行检查。确保冬季施工安全。施工人员合理安排休息，禁止疲劳作业；				
8、各协作单位根据人员变化，及时按要求组织新入场人员安全培训，不得拖延和漏报，确保培训率达到 100%。				
9、相关专业对合格人员必须进行安全、技术交底后再组织施工，严禁出现不签字或代签字现象发生；				
10、集电线路施工，请管理人员时刻关注、提醒操作人员，确保吊车和挖掘机与高压线保持安全距离，以防发生触电危险，相关安全措施必须在安全交底记录里明确；				
11、升压站用电情况较差，插排不合格、大功率用电设备经常出现。吊装作业、安装交叉				



作业、夜间加班情况较多，做好现场的监护，保证安全；升压站、风机电气安装登高作业必须佩戴好安全带，做到高挂低用，确保安全；

12、督促参建单位做好风机设备、建构筑物、施工机械、集装箱等防雷接地措施，时刻关注天气变化，及时作出信息判断、预警信息发布等工作，防止自然灾害事故发生；

13、现场巡视发现部分施工现场临时用电电线杂乱，电线头未安装插头，发电机未做围栏防护，现场安全文明施工未落实到位。

14、施工现场需注意车辆行驶安全；夜间施工施工班组需为施工人员提供保暖用品，且保证现场照明；

15、现场每个工作面需配备灭火器，严禁生明火；风机吊装前施工人员需检查吊带、吊车钢丝绳、安全带有无破损，发现问题及时更换，加强现场安全管理；

16、当前疫情控制非常严峻，要求施工人员无特殊原因不要出远门，严禁到疫情中高风险的地方去，做到勤洗手、戴好口罩，保持室内空气畅通；

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部
发文时间	2021 年 10 月 25 日

安全监理例会会议签到表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—AQJL—B.02—021

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	王 军	山东电力建设三公司	18053208265	
2	王 军	山东电建三公司	18053270752	36.2
3	李长利	一标	13231452723	36.2
4	李长利	二标	15032116868	36.3
5	张立刚	振兴电力	18682648207	36.2
6	赵明文	三标	15049993992	36.1
7	张永状	山东得时电力	15815066787	36.1
8	朱成飞	山东电建三公司	18703832325	36.3
9	李 平	河北成成	15135853124	36.2
10	张立刚	山东电建三公司	15053271957	36.1
11	于红军	山东电建三公司	18053270961	36.3
12	张永状	山东电建三公司	1513270387	36.1
13	李长利	山东电建三公司	18053271195	36.3
14	王 军	山东电建三公司	13513230935	36.2
15	袁永强	山东电建三公司	18053271150	36.4
16	王 军	正衡监理	13915815865	36.3
17	王 军	正衡股份	5112399179	36.2
18				
19				
20				
21				
22				
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

时 间：2021 年 10 月 25 日