



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 25 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

(第 25 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 11 月 22 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 11 月 22 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、上周对项目各标段及施工区域进行月度安全检查，共计 4 项，对整改要求做了安排，责任单位正在落实完成整改，请各参建单位以高度的警惕性正视隐患消除工作。				
2、C13 机位分支箱作业人员作业不佩戴安全帽，责令施工班组规范施工安全作业。				
3、升压站孔洞和临边的防护必须按规范要求执行，消防水池盖板抓紧安装，未安装前请采取安全警示隔离措施。施工班组需安排专人跟踪监督管理，确保作业过程安全；				
4、吊装作业面目前只剩一个工作面，安全要求不能降低，要求风机吊装作业区域，按照要求进行布置、警戒，非施工车辆和人员严禁入内，吊装班组安排专人负责现场管理；				
5、升压站 35KV 开关柜等已送电，危险因素增多，施工班组需引起足够重视，安全管控要及时到位，警示牌及时完善。确保施工过程安全；				
6、风机吊装施工，责令施工单位严格把控好吊车站位地基承载力核准，临时达不到起吊叶片条件时，一定做好防风、加固措施；				
7、对风机、设备到场就位或卸货以及风机吊装等施工项目过程进行监督检查、督促全面做好安全防护警戒措施，做好高处作业个人防护监督检查；				
8、对日常检查出的安全隐患问题，及时督促施工班组进行整改并按期反馈；				
9、继续加强对车辆驾驶的安全管理，各施工单位做好对驾驶人员的安全交底；确保冬季驾车的安全；				
10、督促风机吊装班组，做好风机设备托运、卸车及风机吊装前安全文明施工布置、安全交底等工作，确保过程安全可控在控。平底吊装地基承载力必须安全要求，路基板下面必须铺垫钢板；				
11、督促检查各专业对作业项目进行有针对性的进行安全技术交底，并确保安全交底签字无代签现象；				



12、近期雨雪天气频繁，温度骤降较为寒冷。要求施工班组对施工人员必须进行安全技术交底工作，加强现场安全管理力度，做好防冻防滑措施，对施工现场设备、材料、机械等进行雨布覆盖，做好成品保护，且注意交通安全，谨慎驾驶；

13、当前疫情控制非常严峻，监理部要求施工单位施工人员不要到有疫情中、高风险地方，来回都必须做核酸检测并且合格。平时做到勤洗手、戴好口罩，保持室内空气畅通，下次例会都必须戴好口罩进入会场；

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部
发文时间	2021 年 11 月 22 日

安全监理例会会议签到表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—AQJL—B.02—025

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	王 章	山东电力三公司	18053208265	36.2
2	徐维生	正衡监理	15538955110	36.2
3	于红宇	山东电力三公司	18053270901	36.2
4	王 明	河北服务	1560399178	36.3
5	姜明旭	河北服务	17631770555	36.2
6	李长利	一木示	17231452727	36.3
7	牛 俊	正衡监理	13915815865	36.3
8	张 峰	山东电力三公司	18053271175	36.3
9	李 俊	山东电力三公司	18053271195	36.2
10	李 俊	山东电力三公司	18053271150	36.4
11	张 云	山东电力三公司	18053271957	36.2
12	朱 成	山东电力三公司	16703832325	36.3
13	付 翔	振兴电力	18382621616	36.4
14	刘 磊	正衡监理	18397903712	36.2
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
25				
备注				
说明：				

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

时 间： 2021 年 11 月 22 日