

公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布  
式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(第一期)

常州正衡电力工程监理有限公司

# 会议纪要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TZHS-01

会议地点	万华二楼会议室		会议时间	2021.06.08
会议主持人	张瑞	会议主题	图纸会审	
参加部门/人员： 建设单位：万华道生新能源（公安县）有限公司 合作单位：万华禾香板业（公安县）有限责任公司 设计单位：亚美信电力有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司				
一、合作单位： 1、要求箱变基础的±0 以下开挖不超过 100 cm。（最后会议确定±0 以下开挖 90cm） 2、为了布线距离减少，预制舱基础位置将有所变动。（会后将根据现场实际情况确定位置）。				
二、监理： 1、要求对台阶下方泥土进行夯实并浇筑 10cm 标号为 C20 混凝土垫层。 2、现场对各个屋面拉拔点进行增设。每个屋面不少于 5 个测试点。				
三、设计单位： 1、对此次会审图纸进行讲解。 2、对监理和合作单位提出的问题进行专业讲解。 3、对现场图纸的拉拔点进行补充说明。				
主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司			
抄送单位	万华禾香板业（公安县）有限责任公司，湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.06.08	



