

会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-006

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目 签发: 152102

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年08月26日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021年08月26日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会,形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、资料未上报 二、会议内容: 1、项目前期资料催促多次仍未上报,施工过程资料未见。 2、综合仓库屋面已陆续施工,现场工作人员必须按照规范规程进行作业。 3、综合仓库屋面支架安装期间发现个别支架变形现象,施工单位尽快整改。 4、高温天气施工现场必须配备防暑药品和降温饮品,发现人员中暑及时送往就近医院治疗。 5、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品。 施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。			
主送单位	扶摇建设工程(西安)有限公司		
抄送单位	潜山凯阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年08月26日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	项目会		
会议时间	2021.08.26		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	丁光贵	科贸	
2	刘智亭	正新	18013526551
3	王坤	扶摇	
4	王成鹏	扶摇	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			