

会议纪要

编号: XM10-ZHJL-005

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 签发: 梁智豪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年10月21日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021年10月21日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会,形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、无 二、会议内容: 1、项目前期资料、施工过程资料未见,要求施工单位尽快上报。 2、1#屋面钢直梯防腐未做,为避免影响后期施工,要求施工单位尽快做防腐。 3、1#屋面部分支架安装不合格,要求施工单位立即整改,未吊装的组件发现有部分已拆包,现要求施工单位在吊装之前必须封好方可吊装,吊装完毕后必须第一时间分散。 4、2#屋面防护围栏未做,要求施工单位对2#屋面施工前必须把防护围栏装好,避免不安全事故发生。 5、现场材料部分已到场,剩余材料到货及时安排。 6、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品。施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。 7、1#屋面采光带未加防护网,要求立即整改,整改完成后方可进行组件安装。			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科贸微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年10月21日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。