

会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-008

工程名称: 沐阳中邳苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 签发: 梁智豪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月11日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021年11月11日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会,形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、桥架部分到场。 2、施工资料未上报。 3、1#屋面爬梯防腐未做。 4、2#屋面防护网未做。 二、会议内容: 1、并网柜围栏、灭火器尽快安排采购,并网前必须全部安装完成。 2、现场工作进度缓慢,现要求11月15号检修通道,桥架必须安装完成,11月16日并网。 3、屋面施工垃圾及时清理。 4、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品。施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科贸微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年11月11日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.11.11		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	梁浩家	正衡	19813526551
2	靳后柱	众能	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			