

会议纪要

编号: 003

签发: 夏新华

工程名称: 沈阳中能新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	苏讯厂区项目部	会议时间	2021.09.23
会议主持人	夏新华		

会议主题:

工程施工过程中质量及安全问题

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

监理单位:

- 1、你方更换的光伏支架已到场，我方已进行检测，氧化膜厚度符合建设单位及施工规范，准许使用于本工程；
- 2、1#屋面的爬梯已安装完成，但爬梯固定点均未固定，导致攀爬时有明显摇晃，具有极大的安全隐患，现要求你方立即整改，整改完成后方可上楼施工；
- 3、加快材料采购进度，建设单位要求 10 月 15 日必须并网发电，工期紧、任务重，合理安排工作计划，在保证质量与安全的前提下，加快施工进度；
- 4、1#楼的夹具、支架正在安装，我方现场检查时发现部分夹具螺丝平垫弹垫反装、个别夹具螺丝未紧等现象，要求你方立即整改，整改完成后方可进入下一道工序施工；
- 5、临近国庆节，现场将组织节前安全检查，排除安全隐患；
- 6、组件吊装开箱时，必须由两人抬板，切勿单人背板，一经发现将进行罚款处理；
- 7、尽快完成接入方案的报审；
- 8、1#屋面光伏支架及检修通道完成后方可吊装组件施工；
- 9、2#屋面组件安装个别边压未紧固，现要求立即整改；
- 10、加快材料采购速度，材料到场时立即通知我方进行检测，检测合格后方可用于本工程；

总包单位:

- 1、接入方案已送至电力公司审批，目前暂未完成；
- 2、1#楼爬梯已联系制作单位到现场整改；
- 3、施工人员正在检查光伏组件安装情况，发现问题现场整改；
- 4、1#楼的夹具目前正在整改，整改完成后报验；

主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理江苏苏讯项目部	发文时间	2021.09.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。