

会议纪要

编号: 002

工程名称: 金峰(滁州)输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目

签发: 夏新华

会议地点	金峰项目分部	会议时间	2021.11.10
会议主持人	唐剑		
会议主题:			
工程施工过程中相关问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、施工前期资料已审查完毕,已寄到建设单位审查; 2、屋面焊接作业时必须采取保护措施,防止掉落的焊渣对屋面及周围成品半成品造成损害; 3、分部分项工程施工前对作业人员进行技术安全交底,同时作业过程中要严格按照交底内容进行作业; 4、屋面作业时注意屋顶彩钢瓦保护,屋脊处严禁踩踏,发现有漏水点及时修补,防止屋面漏水,近期下雨天气较多,下雨时进行厂房漏雨点观察; 5、我方现场提出的质量问题及时整改,整改完成后报我方复验; 6、工序施工完成后,及时报我方进行验收,验收合格后方可进行下一道工序; 7、光伏组件吊装时,严格单人背板、扛板,需按照作业规范两人抬板,组件放置时,注意观察背板下方是否有尖锐物品,以防背板划伤; 8、进场的材料收集好厂家出具的合格证及相关质量证明文件,材料及厂家资质报审时需附在报审页后; 9、设备、材料吊装时,施工人员必须佩戴安全防护用品,吊车周围拉设警戒线,设专人监护,专人指挥; 总包单位: 1、各施工队严格按照施工进度计划施工; 2、施工作业人员进入现场安全帽必须佩戴; 3、进场的材料及厂家资质已准备报审; 4、消防器材已配备到位; 5、现场每日进行技术安全交底,并签字留存;			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	滁州市恒州新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理金峰项目分部	发文时间	2021.11.11

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

第二次例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
唐剑	常州正德了		— — —	
丁海斌	恒州新能峰		— — —	
唐士波	安徽明远		— — —	

