沭阳国凯新能源有限公司10155.6KW分布式光伏发电项目

会议纪要

（第10期）

常州正衡电力工程监理有限公司

扫描全能王 创建

会 议 纪 要

工程名称：沭阳国凯新能源有限公司 10.1556KW 分布式光伏发电项目　编号：ZHJL-GKXM-009

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.11.26
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—沭阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 10 次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

二、监理单位：

1、恒能 2 号箱变基础浇筑变形，制模不规范

2、已完成屋面垃圾未清理，施工屋面垃圾多，包装箱、天沟垃圾未清理；

3、在二次分项验收完成前桥架不允许盖板；

4、部分柜子防火封堵未做好；

5、箱变接地未作环网，接地敷设深度不够；

6、凯能 9 号北坡报废组件、包装纸板未及时清理；

7、已完工屋面及时清理多余配件材料，集中统一存放。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

1）莱宇屋面清理整改完成；

2）康达交流侧接线完成，直流电缆敷设完成 70%；

3）梦纱全屋面清理整改；

4）凯能 7#桥架安装 70%，9 号桥架开始安装；

5）图宏接地施工；

6）龙洲接地完成，屋面清理整改；

扫描全能王 创建

2、下周工程施工计划

1）图宏、龙洲、莱宇、梦纱项目全部清理整改结束，准备业主验收；

2）凯能电气施工完成 70%，准备供电公司验收；

3）康达电气施工 90%，准备供电公司验收；

签发：

2021年11月26日

主送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.11.26

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

扫描全能王 创建