

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(安全例会第 1 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-001

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.06.17
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司
附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 1 次安全会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、严格落实安全、消防措施，劳保用品佩戴齐全。
- 2、现场发现安全问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料，必要时进行考核，持续发生停工处理。

二、监理单位：

- 1、加强现场施工人员安全管理，每天开班前会，检查安全措施、劳保用品使用情况。新进人员及时进行三级安全教育及技术交底。确保现场施工安全。
- 2、发现安全整改问题施工单位及时整改，整改单及时回复。
- 3、现场物料出现乱堆现象，及时整改，指定区域安全隔离放置。
- 4、现场移动电源箱无接地。电气设备必须接地，现场配置灭火器。
- 5、动火作业办理动火票，安全、消防措施配备齐全。
- 6、现场施工区域无安全警示标志，必须配备齐全。
- 7、现场出现安全帽、安全带未佩戴现象，此现象严令禁止。

13、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改、或出现应付检查安全设施不使用现象，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。

三、总包单位：

严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。



扫描全能王 创建



签发: 王立杰
2022年 6月 17日
扬州申曜新能源科技有限公司
4MW分布式光伏发电项目
监理项目部

主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工 单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设 单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 06. 17

注: 会议纪要由监理项目部起草, 并下发建设方与施工方各一份。



