

# 会议纪要

编号: DH-ZHJL-HY-006

工程名称: 常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2022年05月18日
会议主持人	赵文渠		

会议主题: 项目施工进度、质量、安全及抗疫

本次会议内容:

## 一、业主项目部杨军:

- 疫情防控做好常态化管控, 总包单位一定要落实到位, 设备材料吊装集中时刻做好地面警戒措施, 人员、吊装设备司机必须持证上岗。
- 本周三个屋面都已开始施工, 安全、进度、质量及安全防控严格落实, 特别是南侧屋面及车棚是重点。
- 监理资料及总包施工单位项目资料编制整理, 一定要做到工程进度和资料编制签证同步进行。

## 二、监理项目赵文渠:

- 车棚顶作业人员多次出现不戴安全帽现象, 安全意识淡薄, 监理人员多次现场通知人员正确佩戴安全帽, 下周再次出现类似情况, 监理要求直接清场, 南侧屋面坡度比较陡峭, 所有作业人员除佩戴安全帽外一定做到不系安全带不进场施工。
- 监理检查车棚顶部组件安装时发现: (1) 作业人员组件安装极不专业, 固定组件时为方便直接踩在组件操作, 监理已标记被踩踏的组件部位, 等检测单位进行检查时检查出有问题时直接换掉。(2) 组件安装全部没安装接地垫块。(3) 直流电缆接头螺栓连接不到位吧, 北侧屋面出现同样问题。
- 北侧屋面搬运吊装时损坏组件一块, 做报废处理, 监理已告知业主。
- 现场安全防控及疫情防控做到常态化管理。

## 三、总包单位:

- 电缆已进场, 光伏并网柜已完成拼柜。
- 已向供电公司提交并网申请流程。
- 车棚组件本周完成安装及电缆敷设, 完成逆变器安装。
- 车间一本周完成组件安装及电缆敷设, 逆变器交流电缆敷设所需桥架预计下周三进场后, 完成交流电缆敷设及接地。
- 办公楼组件安装及连接计划月底前完成组件安装和电缆敷设。
- 根据供电公司的验收计划, 尽量协调月底并网。

主送单位	江苏智汇谷能源科技有限公司施工项目部		
抄送单位	常州东恒印染有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022、05、11

## 会议签到表