

会议纪要

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号: GEDZJBM09-06

签发: 李伟平

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 07 月 21 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划;			
本次会议内容:			
监理项目部:			
一、本周施工情况:			
1、本周聚乙烯屋顶光伏组件吊装, 起重机操作顺利, 操作员、起重机指挥, 项目负责人、监护人到场。			
2、屋顶组件转运人员偏少, 不满足现场要求, 屋面南北距离较远, 转运人员转运、分流缓慢, 要求尽快组织人员进场。			
3、屋顶转运人员转运组件未按要求进行二人抬运组件, 而是一人背运, 甚至背运过程中, 背着背面, 易对组件内部造成碎片、断栅等情况。			
4、屋面组件转运至指定位置后, 未按要求正确叠放, 出现错台叠放, 对组件内部产生压力过大, 易对组件正面玻璃产生划痕等。			
5、屋面生活垃圾 (纯净水、饮料瓶, 小食品包装袋), 组件包装材料未及时收集, 屋面排水沟内存在以上垃圾, 易造成排水管堵塞。			
6、屋顶吊装区域未做临边防护。			
7、施工报审资料截止 2022 年 07 月 21 日仍未报审。			
二、业主项目部:			
1、组织屋面临时组件抬运人员, 要满足施工现场转运需要, 并进行办理入厂培训、开始程序,。			
2、对新入厂临时转运人员, 施工项目负责人要进行屋面组件转运安全技术交底, 做到二人抬运、正确叠放、禁止一人背运组件, 以免对光伏组件造成外部损伤。			



3、做好屋面组件吊放平台，及时拆箱进行有序转运，转运通道要畅通，以免转运人员跌倒，造成人员、组件伤害。

4、施工项目部管理人员、安全员、监护人要切实履行各自的职责，确保吊装期间有条不紊顺利进行。

5、近段时间天气炎热，施工现场要保证饮水、防暑药品充足，有效安排屋面施工人员间断休息，并调整上下班时间，确保无人员中暑情况。

6、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

施工项目部

1、屋面转运光伏组件临时人员已落实、并不断注入新的人员。

2、对新入厂临时转运组件人员已进行安全技术交底，现场配备管理人员、专职安全员、监护员已落实到位。

3、施工现场饮水、防暑药品充足，并调整上下班时间，并实时安排人员休息，本周无中暑情况发生。

4、施工项目部本周对不服从管理人员五人已清退。

5、屋面生活垃圾、组件包装纸箱、塑料包装薄膜、包装扎带已安排专人及时清理，及时吊运至地面，并妥善、集中存放。

6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

