

会议纪要

工程名称：瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目

编号：JXM10-ZHJL-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022年06月09日
会议主持人	梁智豪		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2022年06月09日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会，形成纪要如下： 一、上次会议落实情况： 1、无 二、会议内容： 1、现场组件安装期间因施工单位未注重成品保护造成一块组件晶片破损，已下发联系单要求施工单位每日进行安装技术交底，增强成品保护意识。 2、现场施工人员安装技术不规范，避免造成组件损伤，项目负责人必须严格把控。 3、施工过程中必须严格按照图纸进行施工。 4、现场巡视检查发现混凝土基础蜂窝麻面较多，养护不到位，且基础强度不合格，达不到设计要求，已下发通知单立即整改并出具整改方案报我方审核，合格后在进行下道工序。			
主送单位	浙江宏临电力建设有限公司		
抄送单位	瑞能光伏科技（天台）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年06月09日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	例会		
会议时间	2022.06.09		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张智豪	宏临	19813526551
2	宋南南	宏临	15068696455
3	王余成	宏临	13586536122
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			