

会议纪要

工程名称：瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目

编号：JXM10-ZHJL-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022年06月23日
会议主持人	梁智豪		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2022年06月23日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会，形成纪要如下： 一、上次会议落实情况： 1、混凝土基础达不到设计要求，已上报整改方案，未整改。 二、会议内容： 1、未报审施工资料抓紧报审，若撤场后仍有未报审资料一律不予签字盖章。 2、现场施工进度未安好节点计划按期完成，所造成的损失由施工单位全部负责。 3、施工过程中必须严格按照图纸要求进行施工。 4、现场施工人员必须佩戴好安全帽、反光衣，如有发现违规作业，进行罚款200元处理。 5、接地焊接期间做好防护，避免焊渣飞溅到组件上，桥架安装期间连接处必须安装桥架跨接线，桥架盖板禁止使用自控钉固定，必须使用不锈钢扎带绑扎固定。 6、高温天气注意防暑，现场应配备必要的防暑药品。			
主送单位	浙江宏临电力建设有限公司		
抄送单位	瑞能光伏科技（天台）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年06月09日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	例会		
会议时间	2022.06.25		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	胡智豪	宏临	1782526551
2	宋南南	宏临	15062696455
3	胡智豪	宏临	13586236122
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			