

会议纪要

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM10-ZHJL-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 06 月 30 日
会议主持人	梁智豪		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2022 年 06 月 30 日下午 14:00 在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会，形成纪要如下： 一、上次会议落实情况： 1、无 二、会议内容： 1、工程开工资料，原材料进场报验以及相应质量保证资料未报我监理项目部审核，要求施工方近日组织有关人员报审相关资料，否则后续工序不予验收。 2、根据防疫要求，新进场施工人员进行实名登记和体温检测；新进场人员必须进行三级安全教育及技术交底，必须落实到班组及个人。 3、高温天气施工现场必须配备防暑药品和降温饮品，发现人员中暑及时送往就近医院治疗。 4、现场施工人员必须佩戴好安全帽、反光衣，如有发现违规作业，进行罚款处理。 5、施工现场三元催化车间上下屋面钢直梯存在安全隐患，要求施工单位在钢直梯顶部及底部增加安全设施。 6、现场设备支架所用螺栓均为镀锌螺栓，严格按照设计和规范要求施工。 7、屋面载重负荷要以可研报告上数值为基准，严禁屋面超重。			
主送单位	浙江泰辉新能源有限公司		
抄送单位	巢湖市中辉新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 06 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	项目会		
会议时间	2022.06.30		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李明子	项目部	
2	张正	项目部	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			