

会议纪要

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM10-ZHJL-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 08 月 18 日
会议主持人	梁智豪		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2022 年 08 月 18 日下午 14:00 在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会，形成纪要如下： 一、上次会议落实情况： 1、施工资料未上报。 二、会议内容： 1、过路电缆破路期间发现现场电缆沟深度不合格且回填部分不合格，已下发通知单尽快整改。 2、检修通道部分松动，发现部分锈蚀，施工单位抓紧整改。 3、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。			
主送单位	浙江泰辉新能源有限公司		
抄送单位	巢湖市中辉新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 08 月 18 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2022.8.18		
会议地点	会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	梁瑞平	正新	
2	张	香樟	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			