

京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

会 议 纪 要

(第 03 期)

常州正衡电力工程监有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSM-003

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022. 5. 20
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—京能源深（苏州）能源科技有限公司 王德仁 韩飞 王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵

总包单位—江苏丰辉电力建设有限公司 潘飞 黄经忠 张永强

附：参会人员签到表

会议主要内容：

- 1、安装支架时，上部必须要调整在同一水平面上。
- 2、支架基础模具要更换新的，已损坏的模具禁止使用。模具内壁水泥必须清理干净。
- 3、不在一条直线的立柱要整改更换。
- 4、对现场切割的支架材料，要涂刷防锈漆。
- 5、对已完成的工序要申请报验，未进行报验或验收不符合要求的不得进行下道工序施工。
- 6、施工资料要根据工程进度报审签字，监理离场后不再提供后补签字工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生的额外工作。
- 7、箱变基础所用的钢筋等材料要见证取样送检。
- 8、施工现场禁止吸烟，吸烟要去吸烟室。



- 9、现场垃圾要及时清理，做到工完、料净、场地清。
- 10、吊装到屋面的材料设备要及时分散，禁止堆放在一起。
- 11、吊装作业现场要有专人看护指挥，周围要拉警戒线，非作业人员禁止入内，吊装前要检查吊带等用具是否完好，禁止使用存在安全隐患的吊装用具。

签发: 张有恒

2022年5月20日

主送单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司工程项目部		
发文单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022. 5. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



京能苏州圣美精密 4.1MW 分布式光伏项目

监理例会签到表

2022 年 5 月 20 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王德仁	京能	部长	15370709115	
王廷璋	京能	项目经理	13862355674	
解飞	京能	助理	13405087173	
任飞	丰辉	经理	1896646076	
黄海忠	丰辉	项目经理	13375159521	
孙树良	正德监理	经理	13863218733	
陆兰	丰辉	带班长	18662693889	
李鸣秋	建德一号	资料员	17725291521	
张永强	丰辉	材料员	15262639551	

