

京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

会 议 纪 要

(第 05 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSM-005

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022.06.02
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位—京能源深（苏州）能源科技有限公司 王德仁 韩飞 王廷璋 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵 总包单位—江苏丰辉电力建设有限公司 潘飞 黄经忠 张永强 附：参会人员签到表 会议主要内容： 1、箱变基础下雨天要做好基坑防护，基坑内不能有积水。 2、表面蜂窝孔严重的基础墩禁止使用，要更换掉。 3、支架和组件安装时螺栓要紧固到位，不允许存在松动现象。 4、进场的材料、设备要存放保管好，底部不允许被水浸泡，周围要有警示线并悬挂警示标志。 5、所有特种作业人员必须具备作业资格，电工、电焊工等工种必须持证上岗。 6、支架基础浇筑时禁止使用未清理或已损坏的模具 7、接地扁铁焊接时要求三面施焊，施焊结束后及时做防腐工作。 签发：张献兵 2022年 6月 2日				
主送单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目施工单位项目部			
抄送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司工程项目部			
发文单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022.06.02	

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建

京能苏州圣美精密 4.1MW 分布式光伏项目

监理例会签到表

2022年6月2日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王德化	京能	部长	15370709115	
王连璋	京能	项目经理	13862355674	
解 工	京能	助理	13403087173	
七 号	丰辉	会计师	1896764676	
黄海泉	丰辉	项目经理	13315159521	
张献兵	正衡监理	助理	13863218733	
陆号	带班长	带班长	18662693889	
陆号	丰光军	带班长	18662693889	
袁咏秋	建德一方	资料员	17125291527	
张外能	丰光军	材料员	15262639551	

