

京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

安全专题 会议纪要

（第 01 期）

常州正衡电力工程监理有限公司

安全专题会议纪要

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSM-AQ01

会议地点	总包会议室		会议时间	2022. 3. 10
会议主持人	张献兵	会议主题	安全	

参加部门/人员：

建设单位—京能源深（苏州）能源科技有限公司 韩飞 王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵

总包单位—江苏丰辉电力建设有限公司 潘飞 黄经忠 吴浪

附：参会人员签到表

一、安全检查发现的问题

- 1、施工现场有不戴安全帽现象。
- 2、主要出入通道无安全警示标志。
- 3、施工垃圾没有及时清理。

二、整改措施及验证情况

已要求施工单位对发现的问题立即整改，已通过复查验收。

三、为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，结合本项目的工程特点，对安全方面做如下要求：

- 1、施工单位要每天召开班前安全会，做好记录，参会人员签字确认，并留有影像照片。对新进场员工要做好安全教育培训和安全交底。
- 2、施工人员进入施工现场要戴好安全帽，穿反光马甲，特殊工种工作时要穿戴好安全保护用品。
- 3、普通施工人员不得从事特殊工种操作。
- 4、进场机械作业时，周围要拉警戒线，并悬挂警示标志。

5、施工区域要配备灭火器，并做好检点表，消防安全警示牌要配置齐全。

6、要检查各级配电盘是否运行正常，接地装置是否良好，用电设备要执行“一机一闸一保护”制度，严禁私拉乱接现象。

7、危险区域要设置明显的安全警示标志。

8、施工区域严禁吸烟，严禁酒后上岗。

9、施工结束及时清理现场，做到工完、料尽、场地清。

10、进场材料堆放要整齐，标志清晰，防护措施正确。

11、严禁在道路上浇筑支架基础墩。

12、要每天测量体温，戴好口罩，做好防疫。

签发：

年 月 日

主送单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司工程项目部		
发文单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022.3.10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

京能苏州圣美精密 4.1MW 分布式光伏项目

安全专题例会签到表

2022年 3月 10日

[illegible]

扫描全能王 创建