

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-016

签发：贲振军

会议地点	海丰县赤坑镇围雅村施工项目部	会议时间	2023年06月04日
------	----------------	------	-------------

会议主持人	贲振军
-------	-----

会议主题：施工质量、安全、进度。

## 会议内容：

### 一、建设单位项目部

1. 要求施工单位报验施工现场危险源辨识和风险评价及相关应急预案；
2. 要求施工单位提供工程一切险，本周内必须落实到位；
3. 项目部板房及升压站施工现场的监控设备本周内必须安装调试完成；
4. 升压站地块土方回填所用的推土机及压路机相关资料必须报验；
5. 升压站土方回填按照设计要求采用素填土，必须分层压实，每层厚度小于 300mm，压实系数必须符合设计要求，所有施工过程资料必须同步报验。

### 二、监理单位项目部：

#### 安全、质量、进度方面：

1. 要求施工单位加大施工的安全管理力度，在巩固现有安全检查机制的基础上，根据工程进展积极进行不定期的安全专项检查；
2. 要求施工单位强化安全生产责任制度，努力抓好各施工队和安全考核目标责任的贯彻落实，认真抓实抓好，追踪隐患整改，确保安全生产目标的实现；
3. 要求施工单位加大安全隐患整治力度，进一步强化施工安全管理，深入开展安全检查，认真排查安全隐患，对存在的事故隐患和危险源建立重大隐患、重大危险源管理档案，并有专人监控，确保施工安全；
4. 要求施工单位加大安全防范措施，确保施工安全，对发现的安全问题，立即采取有效措施进行整改，防止因小事情引发大的安全问题；
5. 要求施工单位进一步抓好施工人员的三级教育，对安全意识差的违规作业人员，责令其

停止工作，进行学习再教育，考核合格后方可上岗；

6. 要求施工单位抓好施工人员安全技能和安全保护知识的学习和培训，不断提高他们的防范意识，争取按期优质的完成建设任务；

7. 要求施工单位加强升压站施工现场的安全管理，配备专职的安全员，对进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；

8. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023年06月04日星期日



## 会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2023年06月04日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶朕	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	18735424724
02	鲍伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
03	黄淑萍	浙江浙电电力咨询有限公司	总监理工程师	13582453199
04	何林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
05	刘德远	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	13955101031
06	袁少明	浙江阳明电力建设有限公司	技术工	13966734396
07	尹文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356301212
08	朱晓	浙江阳明电力建设有限公司	质量员	13135554979
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				