

XM4：会议纪要模板

会 议 纪 要

编号：JL-09

签发：[Signature]

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

会议地点	涡阳 俊能公司会议室	会议时间	2023-4-21
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：安全学习培训.电气安装施工质量事宜。			
上次会议问题落实情况： 上次会议提出的安全防护措施，绝大部分班组已安排到位，执行情况还不错，但是仍有个别班组执行的不好，如安全带.安全帽佩戴不规范，个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容： 监理单位：郭俊兴 根据施工管理相关规定，今天再次组织大家进行安全学习培训，要求大家安全警钟长鸣，切实提高安全防范意识。随时提醒作业工人主要安全，严禁违章作业，确保施工安全。 最近现场巡查，发现以下问题： 一、 施工安全方面： 近期现场巡查发现以下问题： - 个别工人在现场作业不带安全帽； - 个别工人在现场作业不规范使用安全带； - 个别工人在现场作业不按要求佩戴安全带； 要求所有管理人员加大现场安全管控力度，严禁违章作业，禁止以上类似问题再次发生。 二、 施工质量方面： 近期现场巡查发现以下问题： - 个别班组组件版面平整度超标。 - 个别班组支架立柱垂直度严重超标。 - 个别班组直流电缆号码管不全。 - 个别班组接地网扁铁黄绿漆涂刷不规范。 以上问题已和班组长沟通了，要求 3 天内必须完成整改，个班组长必须高度重视安全及施工质量管理，加大管理力度，提高质量检查频率，务必做到施工质量符合要求。监理不对施工安全及施工质量多次出现问题的班组，将视问题情况按规定进行相应的处罚，并必须整改合格。			



主送单位	安徽跨江电缆工程有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.4.21

工程监理

★
300兆瓦(一期)
户用分布式光伏发电
项目监理部

安徽涡阳 120MW 户用分布式光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期

2023 4 21

[illegible]