

启动委员会会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）
编号：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 启动委员会

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 12 月 28 日
会议主持人	赵连胜	参会人员	签到表附后
会议主题： 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）光伏电站启动试运委员会（第二次会议）			
一、会议第一项议程： 由工程建设部传达国电电力山东新能源开发有限公司《关于成立新胜天泰光伏电站二期（70MW）工程启动会试运委员会的通知》 二、会议第二项议程： 各单位进行电站启动前工作汇报 1、工程建设部：汇报人（刘强） 附件： 2、生产技术部：汇报人（王立峰） 附件： 3、监理项目部：汇报人（高立标） 附件： 4、设计单位：汇报人（张炎军） 附件： 5、EPC 总包单位：汇报人员（吕尊喜） 附件： 6、调试单位：汇报人（武鹏） 附件： 三、会议第三项议程：赵连胜（赵总）提出要求			

- 1、并网送电前一定要做好现场安全风险预控工作，不论是任何的厂家要进现场，必须有电站的专人配合，没有专人配合监护的情况下，不允许厂家独自进入现场进行施工。
- 2、严格实行闭口区域封锁管理；
- 3、统一指挥、坚守岗位、坚持原则、团结协作、密切配合、依规依治、安全第一；
- 4、启动前监理单位、总包单位、所有现场设备生产厂家、安装单位必须协助配合；
- 5、启动前对光伏区电缆间的，杂物及安全隐患必须进行一次彻底排查；
- 6、各单位要完善本项目部的启委会组织架构，包括会议落实；
- 7、所有的设备厂家对设备在进行筛查梳理，设备存在缺陷的立即让设备厂家及时处理完成；
- 8、所有的带电区域设备，包括光伏区设备区的围栏必须要尽快完善，方可允许进行输电工作；
- 9、所有的正常生产及操作人员，必须要持证上岗，必须有资质的人员来操作，项目生产准备人员要抓紧人员技术交底；
- 10、进入带电设备区，包括进入场内设备区调试人员，要有专人监护，要执行两票三制，必须进行专业监控；
- 11、带电前保证有序的进行，在操作过程中必须严格管控各项工作安全，确保项目安全有序投产运行。
- 12、监理单位提出的一些问题，总包单位并网前尽快整改落实；

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 80 兆瓦）工程监理项目部	发文时间	2023 年 12 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70WM)

会议名称:		启动会	
地 点: 升压站会议室		时 间: 2023 年 12 月 28 日	
参 加 人 员			
姓 名	工 作 单 位	电 话	备 注
王强	天泰公司	18615962121	
刘强	泰安天泰	18615962116	
张强	..	18615962020	
王强	泰安天泰	18615962272	
刘斌	常州正德	15751321600	
高村	常州正德	15150830051	
尤建新	常州正德	18043667710	
王强	天合	1395807564	
王强	天合	18132334088	
王强	常州正德	15308847169	
王强	阳光电源	13864464051	
王强	天合	13390780861	
王强	天合	15711668253	
王强	天合	14501128978	
王强	天合风电	15038989015	
王强	天合	1281676808	
王强	天合光能	18549852839	
王强	天合	1346127262	
王强	天合	17669311226	
王强	天合	17761992257	
王强	天合	188184605	
王强	天合	1535248710	