

施工协调会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：高立辉
编号：JL-C02-003

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 06 月 20 日
会议主持人	李振斌	参会人员	附件会议签到表
会议主题：施工协调推进会			
一、监理单位提出要求： 1、项目如发生安全事故，项目经理立即清场并列入国电黑名单； 2、目前储能变压器、箱变、无功补偿等电气设备缺少保护，并网前总包单位必须完善所有电气设备保护； 3、总包必须按照建设单位双配要求，尽快增加计量表； 4、总包和监理单位一定要重视安全、质量问题，特别对安全问题，要求总包抓紧梳理和自查，不能以包代管； 5、监理检查分包人员资质，电工必须做到持证上岗，无证电工必须退场；			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）工程监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

[illegible]