京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

会

议

纪

要

（第 03 期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目　　编号:ZHJL-JNSH-003

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022.9.10
会议主持人	姜旭	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位— 京能源深（苏州）能源科技有限公司 王德仁　韩飞　王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司　姜旭

总包单位—上海历挚机电设备有限公司 邹海达　唐连平

附：参会人员签到表

会议主要内容

1、桥架外部须平整光滑，无划痕，内部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分

2、套管进线（进桥架）处采用锁母防护进行固定安装

3、桥架弯头采用定制圆弧湾，不允许现场焊接制作

4、桥架拐角处必须垫电缆胶皮。

5、逆变器每个直流端子要套号码管必须与所接组串相对应，串接时应测量正负极和开路电压

6、逆变器进线间接插件应连接牢固，逆变器与外接电缆接头处搪锡处理，且使用同一品牌同一型号接插件进行连接。接插件连接之前，要保持干燥清洁。

7、箱体的编号均用钢印钢牌进行悬挂标识，并做到与设计图一致且清晰。

8、组件连接线的 MC4 接头在未安装的情况下应做好防水措施

签发：

年　　月　　日

主送单位	京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司工程项目部		
发文单位	京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022.9.10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。