

京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

安全专题 会议纪要

(第 02 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

安全专题会议纪要

工程名称：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSH-AQ-02

会议地点	总包会议室		会议时间	2022. 8. 20
会议主持人	姜旭	会议主题	安全专题	

参加部门/人员：

建设单位—京能源深（苏州）能源科技有限公司 王德仁 韩飞 王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位—上海历挚机电设备有限公司 邹海达 唐连平

附：参会人员签到表

一、安全检查发现的问题

- 1、有施工人员在厂区吸烟。
- 2、有施工人员安装安全围栏未绑扎安全带。

二、整改措施及验证情况

已要求总包单位对发现的问题立即整改，对全员进行安全教育培训。

三、对安全文明生产方面做如下要求：

- 1、要坚持每天召开班前会，对员工进行安全教育指导，提高员工的安全意识。
- 2、要服从厂区的管理规定及本项目的安全管理制度要求，禁止在厂区内吸烟（吸烟要去吸烟室），不乱丢垃圾，戴好口罩。
- 3、正确佩戴安全帽，帽带佩戴要规范。
- 4、吊装作业时安全员要到现场，要检查吊装器具是否完好，禁止使用存在安全隐患的吊装器具。
- 5、组件卸车要有专人指挥，叉车运行要平稳，要轻起轻放。
- 6、吊装到屋面的组件材料、组件不准堆积存放在同一区域，要及时散布，组件要两人共同搬运，禁止一人搬运组件，搬运时要轻拿轻放。
- 7、临时用电配电箱要做好接地，悬挂警示标志，电线接线要规范，不准私拉乱接，要一机一闸。
- 8、做好进场材料的防疫工作，卸车前和卸车后要各进行一次消毒处理。

9、屋顶安全围栏禁止手扶或者人员扶靠防止坠落危险。

10、彩钢瓦屋面禁止人员在屋面采光带施工，对采光带拉好安全网。若安装组件则做好安全措施以方便工人安装组件施工。

签发：

年 月 日

主送单位	京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司工程项目部		
发文单位	京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022. 8. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。