江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶
分布式光伏项目

会
议
纪
要

(第 02 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目 编号：NRYL-JL-HYJY02

会议地点	项目部	会议时间	2022. 11. 20
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会

参加部门/人员：

建设单位—徐州砺成新能源有限公司：丁浩琪

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵

总包单位—江苏益明电力建设有限公司：徐巍胜

会议主要内容如下：

- 1、厂区内和施工现场严禁吸烟。
- 2、进入施工现场要必须戴好安全帽。
- 3、组件安装压块要与边框紧密贴合，不准留有缝隙。
- 4、下雨天气严禁在屋面施工。
- 5、电缆沟和电缆井盖板要设计合理，防止雨水倒灌。
- 6、桥架连接处要紧密对齐，不能存在缺口。
- 7、电缆敷设时，桥架转角处要用电缆皮对电缆做好保护。

签发：

年 月 日

主送单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目建设单位项目部		
发文单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式 光伏项目监理项目部	发文时间	2022. 11. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。