

安全专题会议

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-AQHY-001

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年6月10日 下午 15:00
会议主持人	陶臻标、沈建榕		
会议主题：现场施工安全问题			
1、会议内容 2023年6月10日，现场在进行电气施工接线作业时，由于现场施工人员存在严重违规施工作业，导致电气施工发生安全事故（施工人员、电气设备均未发生损坏），造成厂区照明所用配电柜跳闸停电。现要求做好以下事宜： 1、现场当事施工人员必须提交一份完整的安全事故过程报告（报告中必须有完整的事件过程、事件发生后的处理流程及结果、此次事件的事故原因分析以及此次事故之后的总结），提交至项目部进行审核。 2、施工单位要对现场施工人员再次进行电气施工作业的安全交底，要做好资料以及影像资料的留存工作。 3、现场再进行电气施工作业时，要有专人在现场进行监督检查，专职人员要时刻在电气施工区域内，严禁私自离开施工区域，现场将进行不定时检查，发现专职人员不在施工区域内，将会作出一定处罚。 4、监理单位要对涉及特种施工作业的工作进行严格的监督检查，核查现场安全用具的相关证明，现场的应急预案要重新检查，不合理之处必须进行整改。 5、施工单位要深刻反省，加强现场安全管理，安全问题不容忽视，在追赶现场施工进度时要注意安全以及质量。人员安全设备安全都要注意不能掉以轻心。以此次事故为教训，加强内部工作的紧张性、紧密协调，确保项目顺利安全完成。			
主送单位	安仁万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 . 6 . 10

安全专题会议签到表

日期: 2023.6.10

