

安 全 会 议 纪 要

编号：RPKJ-ZHJL-HY-003

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

签发：

会议地点	现场会议室	会议时间	2023 年 06 月 06 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题： 安全月现场检查会议			
本次会议内容：			
一、参建单位及人员介绍：			
1、建设单位-浙江申曜新能源科技有限公司 杨涵晟			
2、施工单位-南京南瑞继保工程技术有限公司 王海涛			
2、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司 杨铃铃			
二、监理单位：			
1、各施工项目施工前必须编辑制订切实可行的夏季防汛防中暑防疫抗疫安全施工专项措施上报监理部审核，专项措施应对可能涉及到的安全问题提出预防措施，定期召开安全交底会，科学有效地做好事故的预测、预防、预控工作；夏季施工施工项目部要备足防中暑药品、饮用水、防汛设备等急需物资，合理安排作息时间避开高温期。			
2、进入施工现场的人员必须正确佩戴好安全帽，2 米及以上高空作业必须系好安全带，特别是上下屋面钢爬梯要有明显的安全标识提示，上下人员必须系好安全带。			
3、目前项目主要进行设备基础施工，做好施工区域安全警示及防护。			
4、现场临时用电应规范化管理，做到一机一闸一漏一保护，电工必须持证上岗，禁止无证人员私接乱拉电气设备。			
5、施工人员必须经过三级安全教育，强化站班会制度落实到位，各班组要对当天的作业环境及危险因素贯彻到每位作业人员，让每位施工人员能正确了解和熟悉施工工序，保持施工人员身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病或高度近视。严禁 60 岁老人及酒后上班。			
三、施工单位：			
1、今天监理在安全会议中出的现场问题，我们施工单位马上落实整改，整改完成报			

监理现场验收。

2、特别专项安全方案措施的编制、屋面临边防护安排专人负责整改。

四、建设单位：

1、监理会议提出现场的所有问题总包单位牵头各施工项目点负责人配合落实，坚决做到“遵守安全生产法、当好第一责任人”。

2、现在已经进入高温天气，各施工项目点多准备点饮用水及防暑药品以备必须，合理调节作息时间，避开高温天气。

主送单位	南京南瑞继保工程技术有限公司		
抄送	浙江申曜新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 06 月 06 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。